

TERMOKIMIK PER AZIENDA PADOVA SERVIZI

N. di fabbrica: 4640 – Anno di costruzione: 2008

DATI TECNICI PRINCIPALI:

Caldia

Circolazione	Naturale	
Portata vapore	51	t/h
Pressione di esercizio	45	barg
Temperatura acqua ingresso	140	°C
Temperatura vapore uscita	400	°C
Temperatura fumi uscita	195	°C
Calore recuperato	37	MW
Sistema di pulizia	Esterno a martelli	

Fonte di Calore

Griglia mobile	Martin	
Portata fumi	30	kg/s
Temperatura fumi	1140	°C
Contenuto ceneri	400	kg/h
Calore fornito	43	MW

