

## GRUPPO IREN DI PARMA

N. di fabbrica: 4740 – Anno di costruzione: 2010



### DATI TECNICI PRINCIPALI:

#### Caldia

Circolazione	Naturale	
Portata vapore	41	t/h
Pressione di esercizio	45	barg
Temperatura acqua ingresso	130	°C
Temperatura vapore uscita	400	°C
Temperatura fumi uscita	170	°C
Calore recuperato	31	MW
Sistema di pulizia	Esterno a martelli	

#### Fonte di Calore

Griglia mobile	Jackob Stiefel GMBH	
Portata fumi	25	kg/s
Temperatura fumi	1160	°C
Contenuto ceneri	350	kg/h
Calore fornito	36	MW



#### LEGENDA:

■ ECONOMIZZATORE    
 ■ SURRISCALDATORE    
 ■ VAPORIZZATORE