

SOCIETÀ CAVIRO DI FAENZA (RA)

N. di fabbrica: 4700 – Anno di costruzione: 2009



DATI TECNICI PRINCIPALI:

Caldaia

Circolazione	Naturale	
Portata vapore	55	t/h
Pressione di esercizio	55	barg
Temperatura acqua ingresso	120	°C
Temperatura vapore uscita	400	°C
Temperatura fumi uscita	175	°C
Calore recuperato	44	MW
Sistema di pulizia	Esterno a martelli	

Fonte di Calore

Griglia mobile	Losatherm	
Portata fumi	35	kg/s
Temperatura fumi	1130	°C
Contenuto ceneri	400	kg/h
Calore fornito	49	MW



LEGENDA:

■ ECONOMIZZATORE
 ■ SURRISCALDATORE
 ■ VAPORIZZATORE