

ANSALDO PER AZIENDA SERVIZI PUBBLICI MUNICIPALI DI OSIMO (AN)

N. di fabbrica: 3850 – Anno di costruzione: 1990

DATI TECNICI PRINCIPALI:

Caldia

Portata vapore	9	t/h
Pressione di esercizio	13	barg
Temperatura acqua ingresso	135	°C
Temperatura vapore uscita	450	°C
Temperatura fumi uscita	180	°C
Calore recuperato	7	MW

Riscaldatore acqua

Portata acqua	17	t/h
Pressione di esercizio	22	barg
Temperatura acqua ingresso	65	°C
Temperatura acqua uscita	150	°C
Temperatura fumi uscita	100	°C
Calore recuperato	2	MW

Fonte di Calore

Turbogas	Allison 501	
Portata fumi	18	kg/s
Temperatura fumi	500	°C

