

ANSALDO PER STABILIMENTO TIPOGRAFICO ILTE DI MONGALIERI (TO)

N. di fabbrica: 4170 – Anno di costruzione: 1995

DATI TECNICI PRINCIPALI:

Caldia	Recupero semplice	Post combustione	
Portata vapore	9	20	t/h
Pressione di esercizio	37	37	barg
Temperatura acqua ingresso	150	150	°C
Temperatura vapore uscita	380	380	°C
Temperatura fumi ingresso	480	780	°C
Temperatura fumi uscita	205	185	°C
Calore recuperato	6	14	MW

Riscaldatore acqua	Recupero semplice	Post combustione	
Portata acqua	100	100	t/h
Pressione di esercizio	17	17	barg
Temperatura acqua ingresso	110	110	°C
Temperatura acqua uscita	120	120	°C
Temperatura fumi uscita	135	130	°C
Calore recuperato	1	1	MW

Fonte di Calore			
Turbogas	Solar Taurus 60		
Portata fumi	21	kg/s	
Temperatura fumi	480	°C	

