

AERIMPIANTI PER AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALIZZATA DI LE VALLETTE (TO)

N. di fabbrica: 3880 – Anno di costruzione: 1992


DATI TECNICI PRINCIPALI:

Caldaia

Portata vapore surriscaldato	30	t/h
Pressione di esercizio	37	barg
Temperatura vapore uscita	400	°C
Temperatura fumi uscita	160	°C
Calore recuperato	23	MW

Fonte di Calore

Motore diesel		
Portata fumi	26	kg/s
Temperatura fumi	1100	°C



LEGENDA:

- ECONOMIZZATORE
- RISCALDATORE
- SURRISCALDATORE
- VAPORIZZATORE

