

CONSORZIO TURBINA SPERIMENTALE PER CENTRALE ENEL DI PIACENZA

N. di fabbrica: 3791 – Anno di costruzione: 1989

DATI TECNICI PRINCIPALI:

Caldaia

Portata vapore	54 t/h
Pressione di bollo	33 barg
Temperatura acqua ingresso	110 °C
Temperatura vapore uscita	380 °C
Temperatura fumi uscita	150 °C
Rendimento	92.5 %

Fonte di Calore

Gas naturale

